



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0306/19

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Centrala wentylacyjna: VUTR 250 P/PE/P2/P2E EC, VUTR 350 P/PE/P2/P2E EC, VUTR 650 P/PE EC

Zawierający / containing: stal pokrytą alucynkiem, aluminium wełnę mineralną, piankę poliuretanową i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wyk. działalność leczniczą, obiektach usługowych, oświatowych) oraz w zakł. prod. branży spożywczej, elektronicznej, farmaceutycznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane; Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych; W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń; Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach; Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product.

Wytwórca / producer:


Ventilation Systems PrJSC

ul. Kotzubinskiego 1, 01030 Kijów, Ukraina

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Vents Group Sp. z o. o.

64-320 Niepruszewo, ul. Brzozowa 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.11.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.11.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 listopada 2019

The date of issue of the certificate: 19th November 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Maciej Szarek

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH